

1 一般廃棄物の種類及び焼却量

項 目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度計
可燃ごみ	1号炉焼却量 (t)	1,255.63	679.94	3,421.84	3,616.93	—	—	—	—	—	—	—	—	8,974.34
	2号炉焼却量 (t)	3,384.73	3,508.17	1,057.87	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	7,950.77
	合 計	4,640.36	4,188.11	4,479.71	3,616.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,925.11

2 排ガス測定結果

【1号炉】

項 目			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ばい煙測定	年6回 実施予定	排ガス採取年月日	4月7日	—	6月2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		測定結果の得られた年月日	5月13日	—	6月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		硫黄酸化物 (m ³ N/h)	0.20	—	0.082	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		ばいじん (g/m ³ N)	<0.001	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		塩化水素 (mg/m ³ N)	31	—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		窒素酸化物 (ppm)	27	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイオキシン類 測定	年4回 実施予定	排ガス採取年月日	4月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		測定結果の得られた年月日	5月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	0.0063	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀測定	年4回 実施予定	排ガス採取年月日	4月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		測定結果の得られた年月日	5月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		水銀 (mg/m ³ N)	0.00051	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※煙突ガス採取口より採取

【2号炉】

項 目			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ばい煙測定	年6回 実施予定	排ガス採取年月日	4月8日	—	6月1日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		測定結果の得られた年月日	5月13日	—	6月16日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		硫黄酸化物 (m ³ N/h)	0.037	—	0.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		ばいじん (g/m ³ N)	<0.001	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		塩化水素 (mg/m ³ N)	24	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		窒素酸化物 (ppm)	30	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイオキシン類 測定	年4回 実施予定	排ガス採取年月日	4月8日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		測定結果の得られた年月日	5月13日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	0.014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀測定	年4回 実施予定	排ガス採取年月日	4月10日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		測定結果の得られた年月日	5月12日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		水銀 (mg/m ³ N)	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※煙突ガス採取口より採取

3 炉内の燃焼温度等

【1号炉】

項 目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼室中の燃焼ガス平均温度	(℃)	932	906	910	892	0	—	—	—	—	—	—	—
集塵機に流入する燃焼ガス平均温度	(℃)	185	186	190	192	—	—	—	—	—	—	—	—
排ガス中の一酸化炭素濃度	(ppm)	3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—

※1 表示した温度は、炉の立上げ、立下げ時を除いた平均値

※2 一酸化炭素濃度は、連続測定時の平均値

【2号炉】

項 目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃焼室中の焼却ガス平均温度	(℃)	906	908	913	—	—	—	—	—	—	—	—	—
集塵機に流入する燃焼ガス平均温度	(℃)	188	189	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—
排ガス中の一酸化炭素濃度	(ppm)	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1 表示した温度は、炉の立上げ、立下げ時を除いた平均値

※2 一酸化炭素濃度は、連続測定時の平均値

※7月休炉

4 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去

1号炉、2号炉ともにばいじんの除去を実施している。