リンピアいなば　維持管理記録（令和８年度（2026年度））

1　一般廃棄物の種類及び焼却量

項　目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月	年度計
可燃ごみ	１号炉焼却量　（t）	1,255.63	679.94	3,421.84	3,616.93	2,501.19	0.00	―	―	―	―	―	―	11,475.53
	２号炉焼却量　（t）	3,384.73	3,508.17	1,057.87	0.00	2,801.36	3,531.16	―	―	―	―	―	―	14,283.29
	合　計	4,640.36	4,188.11	4,479.71	3,616.93	5,302.55	3,531.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,758.82

2　排ガス測定結果

【１号炉】

項　目			4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月
ばい煙測定	年6回 実施予定	排ガス採取年月日	4月7日	－	6月2日	－	8月18日	－	－	－	－	－	－	－
		測定結果の得られた年月日	5月13日	－	6月16日	－	9月18日	－	－	－	－	－	－	－
		硫黄酸化物　（㎥N/h）	0.20	－	0.082	－	0.023	－	－	－	－	－	－	－
		ばいじん　（g／㎥N）	<0.001	－	0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
		塩化水素　（mg／㎥N）	31	－	32	－	24	－	－	－	－	－	－	－
		窒素酸化物　（ppm）	27	－	18	－	25	－	－	－	－	－	－	－
ダイオキシン類測定	年4回 実施予定	排ガス採取年月日	4月7日	－	－	－	8月18日	－	－	－	－	－	－	－
		測定結果の得られた年月日	5月13日	－	－	－	9月18日	－	－	－	－	－	－	－
		ダイオキシン類　（ng-TEQ/㎥N ）	0.0063	－	－	－	0.0077	－	－	－	－	－	－	－
水銀測定	年4回 実施予定	排ガス採取年月日	4月7日	－	－	－	8月18日	－	－	－	－	－	－	－
		測定結果の得られた年月日	5月13日	－	－	－	9月18日	－	－	－	－	－	－	－
		水銀　（mg／㎥N ）	0.00051	－	－	－	0.00040	－	－	－	－	－	－	－

※煙突ガス採取口より採取

【２号炉】

項　目			4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月
ばい煙測定	年6回 実施予定	排ガス採取年月日	4月8日	－	6月1日	－	8月19日	－	－	－	－	－	－	－
		測定結果の得られた年月日	5月13日	－	6月16日	－	9月18日	－	－	－	－	－	－	－
		硫黄酸化物　（㎥N/h）	0.037	－	0.14	－	0.05	－	－	－	－	－	－	－
		ばいじん　（g／㎥N）	<0.001	－	0.001	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－
		塩化水素　（mg／㎥N）	24	－	30	－	43	－	－	－	－	－	－	－
		窒素酸化物　（ppm）	30	－	22	－	24	－	－	－	－	－	－	－
ダイオキシン類測定	年4回 実施予定	排ガス採取年月日	4月8日	－	－	－	8月19日	－	－	－	－	－	－	－
		測定結果の得られた年月日	5月13日	－	－	－	9月18日	－	－	－	－	－	－	－
		ダイオキシン類　（ng-TEQ/㎥N ）	0.014	－	－	－	0.015	－	－	－	－	－	－	－
水銀測定	年4回 実施予定	排ガス採取年月日	4月10日	－	－	－	8月19日	－	－	－	－	－	－	－
		測定結果の得られた年月日	5月12日	－	－	－	9月18日	－	－	－	－	－	－	－
		水銀　（mg／㎥N ）	0.001	－	－	－	0.00041	－	－	－	－	－	－	－

※煙突ガス採取口より採取

3　炉内の燃焼温度等

【１号炉】

項　目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月
燃焼室中の燃焼ガス平均温度	（℃）	932	906	910	892	896	－	－	－	－	－	－	－
集塵機に流入する燃焼ガス平均温度	（℃）	185	186	190	192	189	－	－	－	－	－	－	－
排ガス中の一酸化炭素濃度	（ppm）	3	3	3	3	3	－	－	－	－	－	－	－

※１ 表示した温度は、炉の立上げ、立下げ時を除いた平均値　　※9月休炉
※２ 一酸化炭素濃度は、連続測定時の平均値

【２号炉】

項　目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	１０月	１１月	１２月	1月	2月	3月
燃焼室中の焼却ガス平均温度	（℃）	906	908	913	－	885	861	－	－	－	－	－	－
集塵機に流入する燃焼ガス平均温度	（℃）	188	189	185	－	188	191	－	－	－	－	－	－
排ガス中の一酸化炭素濃度	（ppm）	3	3	3	－	3	3	－	－	－	－	－	－

※１ 表示した温度は、炉の立上げ、立下げ時を除いた平均値　　※7月休炉
※２ 一酸化炭素濃度は、連続測定時の平均値

4　冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去

１号炉、２号炉ともにばいじんの除去を実施している。