

1 一般廃棄物の種類及び焼却量

		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	年度計
可燃ごみ	1 号炉焼却量 (t)	3,297.29	3,600.64	1,626.58	0.00									8,524.51
	2 号炉焼却量 (t)	2,224.98	252.43	3,314.38	3,412.54									9,204.33
	合 計	5,522.27	3,853.07	4,940.96	3,412.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,728.84

2 排ガス測定結果

【1 号炉】

			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
ばい煙測定	年6回 実施予定	排ガス採取年月日	4月9日	－	6月5日	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		測定結果の得られた年月日	5月12日	－	7月2日	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		硫黄酸化物 (mN/h)	0.17	－	0.16	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		ばいじん (g／mN)	<0.001	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		塩化水素 (mg／mN)	38	－	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		窒素酸化物 (ppm)	26	－	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイオキシン類 測定	年4回 実施予定	排ガス採取年月日	4月9日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		測定結果の得られた年月日	5月12日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		ダイオキシン類 (ng-TEQ/mN)	0.0018	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀測定	年4回 実施予定	排ガス採取年月日	4月9日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		測定結果の得られた年月日	5月12日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		水銀 (mg／mN)	0.00026	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

※煙突ガス採取口より採取

【2 号炉】

			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
ばい煙測定	年6回 実施予定	排ガス採取年月日	4月10日	－	6月6日	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		測定結果の得られた年月日	5月12日	－	7月2日	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		硫黄酸化物 (mN/h)	0.13	－	0.13	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		ばいじん (g／mN)	<0.001	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		塩化水素 (mg／mN)	38	－	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		窒素酸化物 (ppm)	27	－	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ダイオキシン類 測定	年4回 実施予定	排ガス採取年月日	4月10日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		測定結果の得られた年月日	5月12日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		ダイオキシン類 (ng-TEQ/mN)	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
水銀測定	年4回 実施予定	排ガス採取年月日	4月10日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		測定結果の得られた年月日	5月12日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		水銀 (mg／mN)	0.00021	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

※煙突ガス採取口より採取

3 炉内の燃焼温度等

【1 号炉】

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
燃焼室中の燃焼ガス平均温度 (°C)	934	912	946	－								
集塵機に流入する燃焼ガス平均温度 (°C)	187	188	183	－								
排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	3	3	3	－								

※7月は稼働なし

【2 号炉】

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
燃焼室中の焼却ガス平均温度 (°C)	931	885	900	889								
集塵機に流入する燃焼ガス平均温度 (°C)	186	184	187	190								
排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	3	3	3	3								

4 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去

1 号炉、2 号炉ともにばいじんの除去を施設稼働中は常時実施している。